

## Přehled lhůt periodických školení, prohlídek, kontrol, zkoušek a revizí na úseku PO

Předmět - zařízení	Úkon / provádí	Lhůta	Předpis
Agenda PO	školení zaměstnanců / vedoucí pracoviště	při nástupu a při změně podmínek; opakované 1x za 2 roky	vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 23 odst. 2
	školení vedoucích zaměstnanců / technik PO	po nástupu do funkce; opakované 1x za 3 roky	§ 23 odst. 3
	školení osob zajišťujících PO v mimopracovní době a osob, které se zdržují na pracovištích / ved. pracoviště příp. technik PO	před zahájením činnosti; opakované 1x za rok	Odst. 4
		před zahájením činnosti	Odst. 5, 6
	odborná přípr. preventistů PO / technik PO	před zahájením činnosti; opakované 1x za rok	§ 25
	odborná příprava členů požárních hlídek / technik PO	před zahájením činnosti; opakované 1x za rok	§ 24
	kontrola dokumentace PO / dle OS	1x za rok	§ 40 odst. 4
	pravid. kontrola dodržování předpisů o PO dle OS	dle stanovení podmínek pož. Bezpečnosti	vyhl. MV č. 246/2001 Sb., § 12, zák. o PO § 5 odst. 1, písm. e
Hasicí přístroje	pravidelná kontrola / *	1x za rok	vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 9 odst.2
Vodní, pěnové	periodická zkouška / *	1x za 3 roky	§ 9 odst. 5
Ostatní hasicí přístroje		1x za 5 let	
Zařízení pro zásobování požární vodou	revize / *	1x za rok	ČSN 730873

Komíny pro spotřebiče na tuhá paliva	Čištění a kontrola /*		vyhl. MV ČSR č. 111/81 Sb.
do 50 kW		1x za 2 měsíce	
nad 50 kW		1x za 3 měsíce	
plynná paliva			
do 50 kW		1x za 6 měsíců	
nad 50 kW		1x za 3 měsíce	
Nízkotlaká kotelna	odborná prohlídka /*	1x za rok	vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb.
Elektrické zařízení	revize /*	dle druhu objektu a prostředí	ČSN 331500
hromosvody	revize /*	dle druhu objektu	ČSN 331500
Plynové zařízení	kontrola / osoba pověřená provozovatelem	1x za rok	vyhl. ČÚBP č. 85/79 Sb., ČSN 386405
	provozní revize / revizní technik	1x za 3 roky	vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb., ČSN 386405

/\* osoby způsobilé pro tyto činnosti