

**PŘEHLED LHŮT, ŠKOLENÍ, PROHLÍDEK, KONTROL, ZKOUŠEK A  
REVIZÍ NA ÚSEKU PO**

<b>Předmět - zařízení</b>	<b>Úkon / provádí</b>	<b>Lhůta</b>	<b>Předpis</b>
Agenda PO	školení zaměstnanců / vedoucí pracoviště	při nástupu a při změně podmínek; opakované 1x za 2 roky	vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 23 odst. 2
	školení vedoucích zaměstnanců /OZO příp. technik PO	po nástupu do funkce; opakované 1x za 3 roky	§ 23 odst. 3
	školení osob zajišťujících PO v mimopracovní době a osob, které se zdržují na pracovištích / ved. pracoviště příp. OZO nebo technik PO	před zahájením činnosti; opakované 1x za rok	§ 23 odst. 4
		před zahájením činnosti	§ 23 odst. 5, 6
	odborná příprava členů požárních hlídek / OZO technik PO	před zahájením činnosti; opakované 1x za rok	§ 24
	odborná příprava preventistů PO / OZO technik PO	před zahájením činnosti; opakované 1x za rok	§ 25
	kontrola dokumentace PO / dle OS	1x za rok	§ 40 odst. 4
	pravid. kontrola dodržování předpisů o PO dle OS	dle stanovení podmínek pož. Bezpečnosti	vyhl. MV č. 246/2001 Sb., § 12 , zák. o PO § 5 odst. 1, písm. e
Hasicí přístroje, hydranty, požární voda	pravidelná kontrola / *	1x za rok	vyhl. MV č. 246/2001 Sb. § 9 odst.2
Vodní, pěnové	periodická zkouška / *	1x za 3 roky	§ 9 odst. 5
Ostatní hasicí přístroje		1x za 5 let	
Požární zařízení /RWA, EPS, pož.tlačítka, dveře..	revize / *	1x za rok	ČSN 730873

Nízkotlaká kotelna	odborná prohlídka /*	1x za rok	vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb.
Elektrické zařízení	revize /*	dle druhu objektu a prostředí	ČSN 331500
hromosvody	revize /*	dle druhu objektu	ČSN 331500
Plynové zařízení	kontrola / osoba pověřená provozovatelem	1x za rok	vyhl. ČÚBP č. 85/79 Sb., ČSN 386405
	provozní revize / revizní technik	1x za 3 roky	vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb., ČSN 386405

/\* osoby způsobilé pro tyto činnosti

### Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon připojeného spotřebiče paliv	Činnost	Druh paliva připojeného spotřebiče paliv			
		Pevné		Kapalné	Plynné
		Celoroční provoz	Sezónní provoz		
do 50 kW včetně	Čištění spalinové cesty	3x	2x	3x	lx
	Kontrola spalinové cesty	lx		lx	lx
	Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu	lx		lx	lx
nad 50 kW	Kontrola a čištění spalinové cesty	2x		lx	lx
	Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu	2x		lx	lx
	Čištění spotřebiče paliv	2x		nejméně podle návodu výrobce	

#### Doplňující pravidla k tabulce:

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvločkováného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci 6) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o imenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.